

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)
Отделение в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр отделение в Буинском районе Зеленодольского филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А, тел.: 88432219090
e-mail: fguz@16.rosпотребнадзор.ru
ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул,
дом 135в, тел.: 88437432676, e-mail: Fguz.Buinsk@tatar.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514167

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - ио заведующего
бактериологической лаборатории - биолог



Л.В. Лобанова
04.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09607П, 09608П, 09609П, 09610П, 09611П, 09612П от 04.09.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОГРЕСС" ДРОЖЖАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ИНН 1617004310 ОГРН 1101672000275)

2. **Юридический адрес:** 422470, Республика Татарстан (Татарстан) ДРОЖЖАНОВСКИЙ РАЙОН, С. СТАРОЕ
ДРОЖЖАНОЕ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.13

Фактический адрес: Татарстан Респ, р-н Дрожжановский, с. Старое Дрожжаное, ул. Центральная, д. 13

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 09607П - вода из источника водоснабжения -родника (каптажа),

Проба № 09608П - вода из источника водоснабжения -родника (каптажа),

Проба № 09609П - вода питьевая из водопроводной колонки,

Проба № 09610П - вода питьевая из водопроводной колонки,

Проба № 09611П - вода питьевая из водопроводной колонки,

Проба № 09612П - вода питьевая из водопроводной колонки

4. **Место отбора:**

Проба № 09607П - вода холодная из каптажно-родниковой системы с.Кушкувай

Проба № 09608П - вода холодная из каптажно-родниковой системы с.Ст.Ильмово

Проба № 09609П - вода холодная из водозаборной колонки ул. Центральная с Старое Дрожжаное

Проба № 09610П - вода холодная из водозаборной колонки ул. Центральная с Старое Дрожжаное

Проба № 09611П - вода холодная из водозаборной колонки с. Ст.Дрожжаное, ул. Пионерская

Проба № 09612П - вода холодная из водозаборной колонки с. Ст.Дрожжаное, ул. Ленина

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Пробы № 09607П, 09608П, 09609П, 09610П, 09611П, 09612П - 02.09.2024 13:30

Ф.И.О., должность: Хасанова Лилия Гадельзяновна Медицинский регистратор

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.09.2024 15:30

Информация о плане и методе отбора:

Протокол испытаний № 09607П, 09608П, 09609П, 09610П, 09611П, 09612П от 04.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Пробы № 09607П, 09608П, 09609П, 09610П, 09611П, 09612П - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №ЗД123 от 23 января 2024 г., Акты отбора: №1114 от 2 сентября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком/пробоотборщиком, не входящим в состав ИЛЦ. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 09607П, 09608П, 09609П, 09610П, 09611П, 09612П

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные Shinko SJ-620 CE	133888073

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 09607П

Образец поступил 02.09.2024

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в

дата начала испытаний 02.09.2024, дата окончания испытаний 04.09.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	KOE/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 09608П

Образец поступил 02.09.2024

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в

дата начала испытаний 02.09.2024, дата окончания испытаний 04.09.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	KOE/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 09609П

Образец поступил 02.09.2024

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в

дата начала испытаний 02.09.2024, дата окончания испытаний 04.09.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3

3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
---	--------------------------------------	---------------------	---	-------------	---------------------------

Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 09610П
Образец поступил 02.09.2024
Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
дата начала испытаний 02.09.2024, дата окончания испытаний 04.09.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 09611П
Образец поступил 02.09.2024
Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
дата начала испытаний 02.09.2024, дата окончания испытаний 04.09.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 09612П
Образец поступил 02.09.2024
Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
дата начала испытаний 02.09.2024, дата окончания испытаний 04.09.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Мнения и интерпретации (при наличии):

Заключение (при наличии):

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
А.Д. Сибгатуллина, медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 09607П, 09608П, 09609П, 09610П, 09611П, 09612П от 04.09.2024

